

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ

1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3000VA/2400W
2. มีระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion
3. ใช้แบตเตอรี่แบบ Free maintenance High-Rate Sealed Lead Acid battery
4. มีหน้าจอแสดงการทำงานสามารถแสดงสภาวะการทำงานได้
5. สามารถจ่ายไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ได้ 220VAC/±1%
6. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2545
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 2 ปี และตรวจสอบสภาพเครื่องและการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. โรงงานต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวัลย์กานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)