





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA


1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ True - online double conversion ขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA
2. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input) อยู่ในช่วง 220 Vac ± 25%
3. สามารถให้ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output) อยู่ในช่วง 220 Vac ± 1%
4. มีระบบป้องกัน overload และ short circuit
5. มีจอภาพเพื่อแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
6. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่อง
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มอก. 1291-2545
8. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบ
10. ผู้ขายจะต้องทำการเดินสายไฟจากห้องควบคุมไฟฟ้ามายังจุดติดตั้งเครื่อง โดยมีแผงควบคุมไฟฟ้าที่ด้านทางหลัก
แผงควบคุมไฟฟ้าที่เข้าเครื่องสำรองไฟฟ้าและแผงควบคุมไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องสำรองไฟฟ้า
11. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ช้างโสภาส)


 กรรมการ
(นางมาลี ชีรานุสนธิ์)


 กรรมการ
(นางกิ่งดาว หมอแก้ว)


 กรรมการ
(นายสรวิศ ชูกระชั้น)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

 กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หุ่นไธสง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

