


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องฟอกอากาศแบบแขวน


1. เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบแขวนผนังหรือแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ใช้สำหรับห้องที่มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 27 กิโลกรัม ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕๙
2. มีระบบการฟอกอากาศ ประกอบด้วย
 - 2.1 Pre filter สำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่
 - 2.2 Electrostatic Filtrate หรือ Electrostatics Precipitation สำหรับกรองฝุ่นละอองขนาด 0.01 ไมครอน
 - 2.3 Activated Carbon Filter หรือ Charcoal Filter สำหรับกำจัดกลิ่น
3. มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศไม่น้อยกว่า 95% สามารถปรับระดับความเร็วของลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับและมีอัตราการไหลเวียนของอากาศ (Air Volume หรือ Fresh air output) ไม่น้อยกว่า 500 CFM
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อฝาครอบเปิดออก
5. มีสวิตช์ควบคุมการทำงานที่ตัวเครื่องพร้อมรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายและมีสัญญาณแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
6. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.1516-2549 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
7. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลอง จนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 ประธานกรรมการ


(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

 กรรมการ

(นางชวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคาลี)

 กรรมการ


(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ


(นางศศิพร ช่อลำไย)

.....กรรมการ

(นายณัฐพัชร์ บุญมีเกษมสันต์)

.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารัฐ ชูกระชั้น)