

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ

1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3000VA/2400W
2. มีระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion
3. ใช้แบตเตอรี่แบบ Free maintenance High-Rate Sealed Lead Acid battery
4. มีหน้าจอแสดงการทำงานสามารถแสดงสภาวะการทำงานได้
5. สามารถจ่ายไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ได้ 220VAC/±1%
6. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2545
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 2 ปี และตรวจสอบสภาพเครื่องและการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. โรงงานต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖1

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖2

.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)

.....กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)

.....กรรมการ
(นายสรวิศ ชูกระชั้น)

.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนโสดง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)