

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดฝักบัวฉุกเฉินพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลส

1. เป็นชุดฝักบัว พร้อมอ่างล้างตาทำจากโลหะสแตนเลสเกรด 304
2. ตัวอ่างล้างตา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 200-320 มิลลิเมตร ควบคุมการ เปิด-ปิด โดยการผลัก หรือเหยียบอุปกรณ์
3. ตัวฝักบัว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 200-260 มิลลิเมตร ควบคุมการ เปิด-ปิด โดยการ ดึงอุปกรณ์
4. ความสูงจากฐานตั้งจนถึงฝักบัวอยู่ในช่วง 1,900 ถึง 2,400 มิลลิเมตร
5. ใช้วาล์วขนาด ½ นิ้ว และท่อน้ำเข้า-ออก ขนาด 1¼ - 1½ นิ้ว อัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 76 ลิตรต่อนาที หรือแรงดันน้ำประมาณ 30 psi หรือ 0.2 MPa หรือตามมาตรฐาน ANSI Z358.1
6. มีคู่มือการใช้งาน จำนวน 2 ชุด
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
10. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
11. ติดตั้งพร้อมเดินท่อระบบน้ำเข้า น้ำทิ้ง ทดสอบการใช้งาน และส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์ กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ ๓๗๐๐๑
(นางสาวพิชญา ไพทสิทธิ์)

.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พัฒน์ สุวัฒน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)

พัชรี ทองคำคุณ

(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์