




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ


1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3000 VA / 2400 W
2. มีระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion
3. ใช้แบตเตอรี่ชนิด sealed lead acid battery (maintenance free) rechargeable
4. มีหน้าจอแสดงการทำงาน สามารถแสดงสภาวะการทำงานได้
5. สามารถจ่ายไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ได้ 220 Vac $\pm$ 1%
6. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2555
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220-230 volts 50-60 hertz ได้
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และตรวจสอบสภาพเครื่องและการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....รองประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)



.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดี)



.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันท์มนัส สีคง)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.65 (นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)


(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์