


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน


1. เป็นเครื่องลดความชื้น ที่มีอัตราการลดความชื้นไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน สามารถใช้ภายในห้องขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
2. มีขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง หรือ กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 330 x 290 x 700 มิลลิเมตร
3. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
4. สามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 40- 80% RH (Relative Humidity) ได้
5. มีระบบทำความเย็นที่ใช้ได้กับสารทำความเย็น ชนิด R410a (NON CFC) หรือ R22
6. มีภาชนะบรรจุน้ำทิ้งความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
7. มีหน้าจอแสดงผลการทำงาน สามารถบอกค่าความชื้นเป็นตัวเลขได้ และมีไฟแสดงสถานะการทำงาน
8. มีระบบละลายน้ำแข็ง
9. มีระบบฟอกอากาศ
10. การหมุนเวียนของอากาศ (air circulation) ไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสามารถปรับระดับความเร็วลมไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
11. การทำงานของเครื่องมีความดังไม่เกิน 54 dB(A)
12. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
13. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี พร้อมใบรับประกันสินค้า
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
18. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
19. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด





(นางพัชรี ทองคำคุณ)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)



.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริษฐ์ ชนพรม)


.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาร์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิชญา ไพทสิทธิ์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฐเบศ เนินทอง)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2565


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์