

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดฝักบัวฉุกเฉินพร้อมอ่างล้างตาสแตนเลส

1. เป็นชุดฝักบัว พร้อมอ่างล้างตาทำจากโลหะสแตนเลสเกรด 304
2. ตัวฝักบัว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 200 - 260 มิลลิเมตร ควบคุมการ เปิด-ปิด โดยการดึงอุปกรณ์
3. ตัวอ่างล้างตา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 200 - 320 มิลลิเมตร ควบคุมการ เปิด-ปิด โดยการผลักหรือเหยียบอุปกรณ์
4. ความสูงจากฐานตั้งจนถึงฝักบัวอยู่ในช่วง 1,900 ถึง 2,400 มิลลิเมตร
5. ใช้วาล์วขนาด 1/2 นิ้ว และท่อน้ำเข้า-ออก ขนาด 1 1/4 - 1 1/2 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 76 ลิตรต่อนาที หรือแรงดันน้ำประมาณ 30 psi หรือ 0.2 MPa หรือตามมาตรฐาน ANSI Z358.1
6. มีปั้มน้ำอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี และรับประกันคุณภาพมอเตอร์ปั้มน้ำอย่างน้อย 5 ปี
9. ผู้ขายต้องรับผิดชอบติดตั้งปั้มน้ำ ระบบไฟฟ้า พร้อมเดินระบบท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้ง
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริชาต ขุนพรม)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐพล บุคยรัตน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นายพงษ์พัฒน์ สุวพัฒน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)