

คว. ๙๗/๖๕

คว. ๔๖/๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ขนาด 10,000 VA

1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ True-Online Double Conversion ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 VA หรือ 10 kVA
2. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (input) อยู่ในช่วง 220 Vac $\pm$ 25%
3. สามารถให้ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (output) ได้ 220 Vac $\pm$ 1%
4. มีระบบป้องกัน overload และ short circuit
5. มีจอภาพเพื่อแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
6. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่อง
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มีใบอนุญาตทำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน มอก.1291
8. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบ
10. ผู้ขายจะต้องทำการเดินสายไฟจากห้องควบคุมไฟฟ้ามายังจุดติดตั้งเครื่อง โดยมีแผงควบคุมไฟฟ้าที่ต้นทางหลัก
แผงควบคุมไฟฟ้าที่เข้าเครื่องสำรองไฟฟ้าและแผงควบคุมไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖



(นายเลกชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์





(นายเลกชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


อนุกรรมการ
(นางรัตติกาล ปวงแก้ว)


อนุกรรมการ
(นางสาวปฐิมา บุตรชา)


อนุกรรมการ
(นายวรพงษ์ เสนะวีระกุล)


อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรรย์ชชะ)

เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ขนาด 10,000 VA