

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน

1. เป็นเครื่องลดความชื้น ที่มีอัตราการลดความชื้นไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน สามารถใช้ภายในห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
2. มีขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง หรือ กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 330 x 290 x 700 มิลลิเมตร
3. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
4. สามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 40-80% RH (Relative Humidity) ได้
5. มีระบบทำความเย็นที่ใช้ได้กับสารทำความเย็น ชนิด R410a (NON CFC) หรือ R22
6. มีภาชนะบรรจุน้ำทิ้งความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
7. มีหน้าจอแสดงผลการทำงาน และสามารถบอกค่าความชื้นเป็นตัวเลขได้
8. มีระบบละลายน้ำแข็ง
9. การหมุนเวียนของอากาศ (air circulation) ไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสามารถ ปรับระดับความเร็วลมไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
10. การทำงานของเครื่องมีความดังไม่เกิน 60 dB หรือ 60 dB(A)
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25...๖๖



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)


.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปาริษ ขุนพรม)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)


.....อนุกรรมการ
(นายชัยพร กวายนนท์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายณฤเบศ เนินทอง)