

คว.16/64

คว.13/65

คว. ๙๙/๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ


1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3000 VA / 2400 W
2. มีระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion
3. ใช้แบตเตอรี่ชนิด sealed lead acid battery (maintenance free) rechargeable
4. มีหน้าจอแสดงการทำงาน สามารถแสดงสภาวะการทำงานได้
5. สามารถจ่ายไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ได้ 220 Vac $\pm$ 1%
6. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2555
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
9. ใช้ไฟฟ้า 220-230 volts 50-60 hertz ได้
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และตรวจสอบสภาพเครื่องและการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


.....รองประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)


.....อนุกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เปรมปรีดี)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวนันทมนัส สีสง)



.....อนุกรรมการและเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕ (นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์