

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 3000 VA

1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3000 VA / 2700 W
2. มีระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion
3. ใช้แบตเตอรี่ชนิด sealed lead acid battery (maintenance free) rechargeable
4. มีหน้าจอแสดงการทำงาน สามารถแสดงสภาวะการทำงานได้
5. สามารถจ่ายไฟฟ้าขาออก (OUTPUT) ได้ 220 Vac $\pm$ 1%
6. สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และตรวจสอบสภาพเครื่องและการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2555
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้ดี
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)

.....Vichyan P. อนุกรรมการ
(นางสาววิษญาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์