


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 VA

1. เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ True On-line Double Conversion หรือ True Online ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 VA หรือ 10 KVA และไม่น้อยกว่า 9 KW
2. สามารถรับแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสขาเข้า (input) อยู่ในช่วง 380 Vac $\pm$ 20%
3. สามารถให้ค่าแรงดันไฟฟ้า 1 เฟสขาออก (output) ได้ 220 Vac $\pm$ 1% ขออนุมัติใช้สำหรับปั๊มประมาณ 25.6 ลิ
4. มีระบบป้องกัน overload และ short circuit
5. มีจอภาพแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
6. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่อง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
10. ในระหว่างช่วงรับประกันผู้ขายต้องทำ preventive maintenance (PM) อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
11. ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
14. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
15. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
16. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม จีจันทร)


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมกาว)


.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)


.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษณุ สีสวรรณ์)


.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวีโรจน์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชา พูนขวัญ)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวปัญยาพร สวัสดิ์สรพ์)