

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน

1. เป็นเครื่องลดความชื้น ที่มีอัตราการลดความชื้นไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน สามารถใช้ภายในห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
2. มีขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง หรือ กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 330 x 290 x 700 มิลลิเมตร
3. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
4. สามารถตั้งค่าเพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 40-80% RH (Relative Humidity) ได้
5. มีระบบทำความเย็นที่ใช้ได้กับสารทำความเย็น ชนิด R410A
6. มีภาชนะบรรจุน้ำทิ้งความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
7. มีหน้าจอแสดงผลการทำงาน และสามารถบอกค่าความชื้นเป็นตัวเลขได้
8. มีระบบละลายน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ
9. มีการหมุนเวียนของอากาศ (air circulation) ไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และสามารถปรับระดับความเร็วลมไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
10. การทำงานของเครื่องมีความดังไม่เกิน 60 dB หรือ 60 dB(A)
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE
15. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
16. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
17. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
18. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
19. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๐

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
.....ประธานอนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๑

(นายอดัม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องลดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/วัน

.....อนุกรรมการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ) *ปาริชาต พูนขวัญ*

พ.ร......อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

ส.ว......อนุกรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

จ.พ......อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

ว.บ......อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

ว.ว......อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุพันธ์ ลีวรรณ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรณ์) *ส.ว.ป.บ.ส.ว.อ.*

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

จ.อ.

(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

ว.ร.

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์