




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ


1. เป็นเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟฟ้า ระบบ True Online Double Conversion ขนาดไม่น้อยกว่า 6000 VA/5400W
2. ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed lead Acid (Maintenance-free)
3. สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (input) อยู่ในช่วง 220 V \pm 28%
4. สามารถให้ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก (output) ได้ 220 V \pm 1 %
5. มีระบบป้องกัน overload และ short circuit
6. มีหน้าจอบ่งชี้สถานะการทำงานของเครื่อง
7. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่อง
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ มีใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน มอก. 1291
9. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องทุก 6 เดือน ในระหว่างรับประกัน
11. ผู้ขายจะต้องทำการเดินสายไฟจากห้องควบคุมไฟฟ้ามายังจุดติดตั้งเครื่อง โดยมีแผงควบคุมไฟฟ้าที่ต้นทางหลัก แผงควบคุมไฟฟ้าที่เข้าเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ และแผงควบคุมไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙.
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....อนุกรรมการ
(นางรัตติกาล ปวงแก้ว)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวปฐมา บุตรชา)


.....อนุกรรมการ
(นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางจริยา บุญจรชยะ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์